




Legenda:

- Autonomní hlásič požáru
- Datová zásuvka (2xRJ45)
- El. vývod
- El. vývod 3-fázový
- Křížový vypínač
- Nouzové svítidlo piktogram dolu
- Nouzové svítidlo piktogram hydrant
- Ochranné uzemnění
- Podlahová krabice
- Pohybové čidlo
- Rozvaděč
- Střídavý vypínač
- Střídavý vypínač dvojité
- Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem
- Světelný vývod nástěnný
- Pozice teplotního podlah. čidla UT
- Videotelefon – vstup
- Videotelefon – vnitřní jednotka LCD
- Vypínač
- WiFi Access Point
- Zásuvka

Poznámka:

Přístroje ve stejné výšce budou sdružovány do vícenásobných rámečků.
Ochranné pospojování bude provedeno vodičem CYA4.
U všech nerezových sestav vyvést zemnění, v = 50 mm. Všechny značky jsou kótovány od úrovně čisté podlahy.
Poloha svítidel bude koordinována a definitivně odsouhlasena investorem.
Nedílnou součástí této PD je technická zpráva!



0,000 = 314,500 m n.m. B.p.v.

ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ	razítko a číslo paré
VEDOUcí PROJEKTU	ING. IVO KAKÁČ	
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
VYPRACOVAL	ING. MATĚJ VRTAL	
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ	
STAVEBNÍK: ÚMČ Praha 8		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

DĚTSKÁ SKUPINA
Polyfunkční dům Zenklova č.p. 2530/23, k.ú. Libeň, Praha

OBJEKT
SO01
ČÁST
D1.4.4 ELEKTROINSTALACE

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1NP

FORMÁT	6xA4
DATUM	06/2024
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	2023125
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY	