



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 157028/2025
OVZ/2025/0009

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Klára Šalátová / 222805658

V Praze dne:
26. 03. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. II na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Přebudování nebytového prostoru na adrese Zenklova 2530/23, Praha 8 na prostory pro tzv. dětskou skupinu“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2025/0009
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 1

Dle položky č.14 Akustický podhled, není v PD uvedena bližší specifikace, o jaký typ SDK se jedná a jaké parametry má splňovat. Nikde není stanovené množství neprůzvučnosti v dB. Žádáme zadavatele o stanovení neprůzvučnosti a doplnění PD o skladbu stropu (podhledu) v hernách.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

V příloze č. 1 zasíláme „Akustickou studii“.

Dotaz č. 2

Tabulka Výpis prvků PSV – výplně otvorů a VV pol.56 je požadavek na Interiérové dveře s povrchovou úpravou CPL a požární odolností EW 90. Takové provedení není možné, pokud se

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praha8.cz

jedná o dřevěné dveře, ty mají požární odolnost max EW 45. Označení požární odolnosti DP1 a EW 90 značí, že se jedná o ocelové dveře.

Žádáme zadavatele o odpověď a ujasnění, co požaduje, ocelové či dřevěné? Zároveň s odpovědí žádáme o zaslání opravené přílohy Tabulky dveří.

56 768/D01 D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.01 do 1.02 vč. zárubně S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 90 DP1-C, SE SAMOZAVÍRAČEM ks 1,00000 0,00

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x2150 mm

ROZMĚR KŘÍDLA: 900x2100 mm

HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 200 mm

ZASKLENÍ : ANO, SKLO ČIRÉ

POŽÁRNÍ ODOLNOST: S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 90 DP1-C

SE SAMOZAVÍRAČEM

POČET KŘÍDEL: JEDNO

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:

CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ

+ SKLO ČIRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:

CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR - DUB BARDOLINO

PŘÍRODNÍ

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA

ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ

PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOUŘOTĚSNÁ PADACÍ LIŠTA DO

DVEŘÍ BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ, KOMPLETNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBEK

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

V příloze č. 2 zasíláme „Výpis prvků“ změněný v položce dveří D01 na ocelové dveře v RAL 8019.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb