



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 158034/2025
OVZ/2025/0008

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Mgr. Diana Řeháčková / 222805656

V Praze dne:
26.03.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. I.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. I. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Vybavení interiéru dětské skupiny na adrese Zenklova 2530/23, Praha 8“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Evidenční číslo:	OVZ/2025/0008
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybp2

Dotaz č. 1

Nikde jsme nedohledali, jaká záda u skříní a ostatních úložných prostor požadujete. Mají být pevná z DTD 18mm nebo ze sololaku ?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Veškerá záda vnitřních skříní jsou navržena ze sololaku.

Dotaz č. 2

U položky „A21“ bychom prosím potřebovali více rozvést požadavek „Laminovaná DTD s nerezovou povrchovou úpravou“. Je tím myšlena surová DTD a na ní připevněné nerezové plechy ?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

V položce A21 je naceněný tento materiál – korpus, police – lamino 112 PE šedá, dvířka jsou HPL AL03 (Kronospan).

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praha8.cz

Dotaz č. 3

V položkách „A6“ a „A9“ – dekorační magnetický obklad na stěnu, je požadována MDF lakovaná magnetickým nátěrem, ale není uvedeno o jakou tloušťku MDF má jít. Cenově jsou totiž velmi odlišné, tudíž bychom potřebovali znát tloušťku desky.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

MDF lakovaná magnetickým nátěrem má tloušťku 18 mm.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb