


PŮDORYSNÉ SCHÉMA



LEGENDA ČAR

- VENKOVNÍ NEUPRAVENÝ VZDUCH, ČTYŘHRANNÝ POZINK, ZÁKRYT HRDLA
- ODPADNÍ VYFUKOVANÝ VZDUCH, ČTYŘHRANNÝ POZINK, ZÁKRYT HRDLA
- VENKOVNÍ NEUPRAVENÝ VZDUCH, VENTILAČNÍ POTRUBÍ SPIRO/ČTYŘHRANNÉ POZINK, TROUBY
- ODVODNÍ VZDUCH, VENTILAČNÍ POTRUBÍ SPIRO/ČTYŘHRANNÉ POZINK, TROUBY
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE S HLINIKOVÝM POLEPEM S OPLECHOVÁNÍM POZINK.
- KAPALINOVÉ CHLADIDOVÉ Cu IZOLOVANÉ POTRUBÍ, IZOLACE PE PĚNA+LDPE FÓLIE 20mm + UV OCHRANA
- PLYNOVÉ CHLADIDOVÉ Cu IZOLOVANÉ POTRUBÍ, IZOLACE PE PĚNA+LDPE FÓLIE 20mm + UV OCHRANA

LEGENDA PRVKŮ

- BUŇKOVÝ/KULISOVÝ TLUMIČ PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES
- REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES; DÉLKA=150mm
- VÝFUKOVÁ STŘEŠNÍ HLAVICE KRUHOVÁ (HU), JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES
- ZAKONČENÍ STOUPAČEK NAD STŘECHOU

POZNÁMKY

POTRUBÍ VEĐENO SKRYTĚ V PODHLEDU POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
POŽÁRNÍ ELEMENTY MONTOVANÝ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
VĚTRACÍ JEDNOTKY NA STŘECHU BUDOU DODÁNY V ROZLOŽENÉM STAVU A SMONTOVÁNY NA MÍSTĚ.
JINÉSKÉ KÓTY, ROZMĚRY A POZICE NUTNO PŘED PROVEDENÍM PRACÍ NEBO JAKOUKOLI VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!!!
V PŘÍPADĚ PRŮCHODU VÍCE POTRUBÍ POŽÁRNÍM PŘEDĚLEM VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 0,5m JE TŘEBA JEDNO POTRUBÍ POŽÁRNĚ IZOLOVAT.
PŘEVOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI PROSTORY JE ZAJIŠTĚN NEUZAVÍRATELNÝMI OTVORY (DVEŘNÍ MRÍŽKY, PODŘÍZNUTÉ DVEŘE A JINÉ OTVORY).
VŠEČERA OBEZDĚNÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI TĚB ROZVODŮ!
POTRUBNÍ STOUPAČKY PŘED PRŮCHODEM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ 2 METRY TEPELNĚ IZOLOVAT.
STOUPAČKY OD STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRUŽNĚ ODĚLIT, POTRUBÍ NA ZÁVĚSECH PRUŽNĚ ULOŽIT.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ JE TŘEBA PROVĚŘIT, ZDA JE MOŽNO OSADIT VZT ELEMENTY TAK, ABY NEDOŠLO KE ZMĚNĚ STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ NEBO KOLIZI PROFESÍ.

±0,000 = podlaha 1.NP



INVESTOR		KONTROLOVAL	
Osmá správa majetku a služeb a.s.		Ing. Stojan Z.	
MÍSTO STAVBY		ODP.PROJEKTANT	
par. č. 894/4		Ing. Stojan Z.	
KATASTR		VYPRACOVAL	
Kobylisy [730475]		Ing. Čermáková H.	
STAVBA		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
Dětské skupiny Mirovická 1282/6, Praha 8 - Kobylisy		404-23/PP	
ČÁST		STUP.DOKUMENTACE	
Technika prostředí staveb		Prováděcí proj.	
VÝKRES		DATUM - FORMÁT	
Vzduchotechnika - Půdorys střechy		09 / 2023	
		MĚŘÍTKO VÝKRESU	
		1:50	
		ČÁST DOKUMENTACE	
		Č.PŘÍLOHY	
		04.	