



LEGENDA ČAR

- VENKOVNÍ NEUPRAVENÝ VZDUCH, ČTYŘHRANNÝ POZINK. ZÁKRYT HRDLA
- ODPADNÍ VYFUKOVANÝ VZDUCH, ČTYŘHRANNÝ POZINK. ZÁKRYT HRDLA
- VENKOVNÍ NEUPRAVENÝ VZDUCH, VENTILAČNÍ POTRUBÍ SPIRO/ČTYŘHRANNÉ POZINK. TROUBY
- ODVODNÍ VZDUCH, VENTILAČNÍ POTRUBÍ SPIRO/ČTYŘHRANNÉ POZINK. TROUBY
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE S HLINÍKOVÝM POLEPEM S OPLECHOVÁNÍM POZINK. PLECHEM TL. 0,7mm, tl. 200mm
- TEPELNÁ LAMELOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE NA HLINÍKOVÉ FÓLII, tl. 40mm

LEGENDA PRVKŮ

- REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM
JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES; DÉLKA=150mm
- REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU VČETNĚ ŘÍDÍCÍ SKŘÍNĚ A ROZVODNICE
JM. ROZMĚR Ø200, Ø250
- BUŇKOVÝ/KULISOVÝ TLUMIČ PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES
- TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ
JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES
- PŘECHOD KRUHOVÉHO NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES
- POŽÁRNÍ KLAPKA PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SE SERVOPOHONEM
JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES, DÉLKA=375mm
- VÝFUKOVÁ STŘEŠNÍ HLAVICE KRUHOVÁ (HU), JM. ROZMĚR VIZ VÝKRES

POZNÁMKY

POTRUBÍ VEDENO SKRYTĚ V PODHLEDU POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
POŽÁRNÍ ELEMENTY MONTOVÁNY DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
VĚTRACÍ JEDNOTKY NA STŘECHU BUDOU DODÁNY V ROZLOŽENÉM STAVU A SMONTOVÁNY NA MÍSTĚ.
!!!VEŠKERÉ KÓTY, ROZMĚRY A POZICE NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ NEBO JAKOUKOLI VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!!!
V PŘÍPADĚ PRŮCHODU VÍCE POTRUBÍ POŽÁRNÍM PŘEDĚLEM VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 0,5m JE TŘEBA JEDNO POTRUBÍ POŽÁRNĚ IZOLOVAT.
PŘEVOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI PROSTORY JE ZAJIŠTĚN NEUZÁVÍRATELNÝMI OTVORY (DVEŘNÍ MŘÍŽKY, PODŘÍZNUTÉ DVEŘE A JINÉ OTVORY).
VEŠKERÁ OBEZDĚNÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI TZB ROZVODŮ!
POTRUBNÍ STOUPAČKY PŘED PRŮCHODEM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ 2 METRY TEPELNĚ IZOLOVAT.
STOUPAČKY OD STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRUŽNĚ ODDĚLIT, POTRUBÍ NA ZÁVĚSECH PRUŽNĚ ULOŽIT.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ JE TŘEBA PROVĚŘIT, ZDA JE MOŽNO OSADIT VZT ELEMENTY TAK, ABY NEDOŠLO KE ZMĚNĚ STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ NEBO KOLIZÍ PROFESÍ.

±0,000 = podlaha 1.NP



Průmyslová 1306/7, 10200, Praha 10

STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR		Osmá správa majetku a služeb a.s.		KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
		Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8		ODP.PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	par. č. 894/4	KATASTR	Kobylisy [730475]	VYPRACOVAL	Ing. Čermáková H.
STAVBA				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	404-23/PP
				STUP.DOKUMENTACE	Prováděcí proj.
				DATUM - FORMÁT	09 / 2023
				ME ŘÍTKO VÝKRESU	1:50
ČÁST	Technika prostředí staveb			ČÁST DOKUMENTACE	Č.PŘÍLOHY
VÝKRES	Vzduchotechnika - Řez 1-1			100224	D.4.2 05.