



R-FVE-DC  
EATON Skříní IKA-1/-8 - ST  
přírubená dřevka, IP65 nebo skříní stěných  
rozměru a IP  
FU1, FU2, FU3  
Pojistkový odpojovač EATON,  
typ: EATON C10-SLS/32/2  
PV1, PV2, PV3  
Svodící přepětí Weidmüller  
typ: VPJ PV -H1 3 R 1000 E

| INVESTOR     | Osmá správa majetku a služeb a.s.                      |       |                   | KONTROLOVAL      | ing. Stojan Z.  |
|--------------|--|-------|-------------------|------------------|-----------------|
|              | Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8                      |       |                   | ODR. PROJEKTANT  | ing. Stojan Z.  |
| MÍSTO STAVBY | par. č. 894/4  | OKRES | Kobylisy [730475] | VYPRACOVAL       | Masoupušta M.   |
| STAVBA       | Dětské skupiny Mirovická 1282/6,<br>Praha 8 - Kobylisy |       |                   | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO  | 404-23/PP       |
|              | Technika prostředí staveb                              |       |                   | STUP. DOKUMENT.  | Prováděcí proj. |
| OBJEKT       | Elektro - R.FVE.DC                                     |       |                   | DATUM            | 09 / 2023       |
|              | 210923   |       |                   | INERTNO          | 1 : 100         |
| VÝKRES       | D.4.1.   |       |                   | ČÁST DOKUMENTACE | C. PŘÍLOHY      |
|              | 05   |       |                   |                  |                 |