





STAVEBNÍ PROJEKCE



tepelně izolovat, X

POUTUBI VEDENO SKRÝTÉ V PODHLADU POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
 !!!VŠEČKÉ KOTY, ROZMĚRY A POZICE NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI NĚJAKOULI VÝROBU NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!
 V PŘÍPADĚ PŘECHODU MEZI POTUBI POŽÁRNÍM PŘĚDELEM VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 0,5m JE TŘEBA JEDNO POTUBI POŽÁRNĚ IZOLOVAT.
 PŘEVOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI PROSTORY JE ZAJIŠTĚN NEUZAVÍRATELNÝMI OTVORY (DVEŘNÍ MRKÝZY, PODRÍZNÉ DVEŘE A JINÉ OTVORY).
 VŠEČKA OBEŽENÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI TZB ROZVODŮ!
 POTUBNÍ STOUPAČKY PŘI PŘECHODEM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ 2 METRY TEPLENNĚ IZOLOVAT.
 STOUPAČKY OD STAVBY KONSTRUKCE PRUŽNĚ ODDĚLIT, POTUBI NA ZÁVĚSĚCH PEVNĚ ULOŽIT.
 PŘI ZAHÁJENÍ VÝROBY A MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ JE TŘEBA PROVĚŘIT, ZDA JE MOŽNO OSADIT VŠE ELEMENTY TAK, AŽ NEDOLŮ KA ZMĚNĚ STAVBYHOŘÍ ŘEŠENÍ NĚJAKOULI PROFESÍ.

	Průmyslová 1306/7, 10200, Praha 10		STAVEBNÍ PROJEKT
	INVESTOR Osmá správa majetku a služeb a.s. Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8		KONTROLOVAL Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY par. č. 894/4	KATASTR Kobylisy [730475]	ODP. PROJEKTANT Ing. Stojan Z.	VYPRACOVAL Ing. Schwarz M.
STAVBA Dětské skupiny Mirovická 1282/6, Praha 8 - Kobylisy	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 404-23/PP		STUP. DOKUMENTACE Prováděcí proj.
ČÁST Stavebně konstrukční řešení	DATUM - FORMÁT 09 / 2023		MĚŘÍTKO VÝKRESU 1:50
VÝKRES	ČÁST DOKUMENTACE	Č. PRÍLOHY	D.2.
Půdorys střechy		100224	04.