



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Číslo jednací:
MCP8 341776/2025
OVZ/2025/0016

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová/222805621

V Praze dne:
05. 06. 2025

Všem účastníkům zadávacího řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. I.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. I. na níže uvedenou zakázku.

Informace o zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky:	„Transformace a provoz dětských skupin Mirovická“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2025/0016
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 1

Položka 22 - Opravdu se jedná jen o 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5x2,5? Položka č.21 píše o montáži kabelu o průměru 25-35 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Upraveno v pol. č. 35 a 36.

Každopádně kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5x2,5 (nebo parametry adekvátní náhrada) bude potřeba.

Dotaz č. 2

Položka 40 je 100 kusů montáže rozvodnic do 100 kg. Jak to máme chápat?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Položka odstraněna, nebyla aktuální.

Dotaz č. 3

U montáže kabelů je uvedeno uložení pod omítku. Bude se opravdu drážkovat, když požadujete elektroinstalační lišty?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

Opraveno na montáž v lištách nebo trubkách.

Dotaz č. 4

Ve VV nejsou fotovoltaické panely. Prosím o doplnění

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4

Doplněno v pol. č. 67 a 68

Dotaz č. 5

V projektu a výkazu výměr chybí odpojovače pro bezpečné napětí na úrovni modulů.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5

Položka je řešena jako rozvaděč – celek. Je možné využití vodičů VPU PV I+II 1000 E.

Dotaz č. 6

Je možné využít jiný výkon solárního panelu? Panely s výkonem 370 Wp jsou již zastaralé a téměř nedostupné. S panely o vyšším výkonu se stejným rozměrem jsou i výrazně levnější. Pokud ano, je nějaký rozsah výkonu elektrárny, který máme dodržet?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 6

Ano – Při dodržení maximálního součtu konstrukčních parametrů/napětí/proudu solárních polí (15kWp) - pozor na zapojení – dle parametrů MPPT Střídače (15kW).

Dotaz č. 7

V PD je uvedena konstrukce o sklonu 35° a ve VV je 45°. Jaký je váš požadavek?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 7

Konstrukce z výkazu výměr je jednotková – Platí sklon 35° v PD.

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel tímto oznamuje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

PŮVODNÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK

9. 6. 2025 do 10:00 hod.

NOVÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK

25. 6. 2025 do 09:30 hod.

S pozdravem

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb
v zastoupení Mgr. Tomáš Kudela

Příloha:

Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy (aktualizovaný)

Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (aktualizovaný)