



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Číslo jednací:
MCP8 407752/2025
OVZ/2025/0016

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Klára Šalátová/22280658

V Praze dne:
01. 07. 2025

Všem účastníkům zadávacího řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. V.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. V. na níže uvedenou zakázku.

Informace o zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky:	„Transformace a provoz dětských skupin Mirovická“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2025/0016
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybp2

Dotaz č. 10

Prvek dveře pod označením D8 je v tabulce výplní a v půdorysech o rozměrech 900 x 1 200 mm, ale ve VV má rozměry 900 x 1 970 mm. Předpokládáme, že tento rozměr ve VV je pravdivý, jelikož dveře mají být na schodišti. Jaká je skutečnost?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 10

Platí oboje. Pořízeny musí být zárubeň a dveře s klasickou výškou a na stavbě musí být upraveny na požadovanou výšku dle projektové dokumentace. Jedná se o místnost pod schodištěm. Na úpravu dveří a zárubně byla přidána položka č. 167.

Dotaz č. 11

• *Ve VV 01 – Stavební část u položek č. 13 -14 Osazení a dodání ocelových zárubní je výpočet pro 3 ks zárubní dveří ozn. D8. Dle PD a tabulky výplní dodáváme 2 ks těchto dveří. Žádáme zadavatele o úpravu VV.*

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praha8.cz

- *Dle tabulky výplní máme dodávat 12 kusů zárubní osazených do panelu – dveře ozn. D2, D3, D4, D5, D8 a D9. Ve VV jsou pouze u D8 a D9. Tudíž ve VV chybí 8 ks těchto zárubní. Žádáme zadavatele o doplnění tohoto počtu do VV.*
- *Dle tabulky výplní máme dodávat vnitřní dveře DTD s HPL Laminátem, ale ve VV u položek č. 145 - 147 se uvádí voštinové s povrchem laminát. Co platí?*
- *Dle tabulky výplní máme dodávat vnitřní protipožární dveře DTD s krycím lakem, ale ve VV u položek č. 152 - 153 se uvádí DTD s povrchem folie. Co platí? A mají být HPL nebo CPL?*
- *Dveře D6, D7, D4 – v tabulce HPL a ve VV lakovaný povrch. Co platí?*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 11

Předmětné položky byly upraveny v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jehož aktuální znění tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb
v zastoupení Mgr. Tomáš Kudela

Příloha:

Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (aktualizovaný)