

PREKOP SILNICE, TRASA ULOŽENA DO CHRÁŇIČKY A
OBETNOVANÁ A VEDENÁ V SOUBĚHU SE STAVAJÍCÍM
VEDENÍM NN

NOVÉ SVÍTIDLO
SAFIR 1, SON-T 50W, rovné sklo
h = 5m

805192



805193

805191

805176

598+08

LEGENDA
STÁVAJÍCÍ/NOVÝ STAV



Pozn SIL:

– BUDU INSPIROVANÝ NOVÉ STOLPE VO K NOVÉ REALIZOVANÉMU PARKOVACÍMU STÁNÍ A PRÍLEHLÝCH KOMUNIKÁCI, INŠTALOVANÁ BUDU STÍPLA NA 5m VYSOKÝ STOLŽAR VZ. LESENA A TŽ. ROZMISTENÍ SÍTIDEL, KORDINOVANO S INŽ. STÍTEL A OCHRANÝM PÁSNY – DOUDE K JYTNÝCH SÍTI A BUDE POSTUPOVANO S MAXIMÁLNYM OPATNOSTI PŘEDVŠÍM V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S JYTNÝM STÍTEL A KOLEM KOŘENOVÉHO BALU STROUHU

- NOVÉ SYTIDLO BUDE NAPOJENO ZE STÁVAJÍCÍHO VO - DOPLNĚNA VÝZBROU A TRASA PROSMYČKOVÁNA

— NÁPOJENÍ SMIDEL, CTKY 48x10 + Fezn. 10mm. TRASA CTKY VEDENA V DVOUPLETŮVÉ CHRAŇICĚ ULOŽENÁ VE VÝKOPU PROVEDENÉM DLE ČSN 73 6005 S OHLEDEM NA OCHRANU PÁSMU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A DLE ZÁKLAD PRO POKLADKU KABELOVÝCH VEDENÍ DO VOLNÉHO TERÉNU A POD KOMUNIKACÍ (OBEŤOVANÍM CHRAŇICÍK)

– STAVAJÚCI SLOUPY VO BUDOU ZACHOVÁNY A PO DOBU REKONSTRUKCE NEBUDE OMEZENÁ JEJICH FUNKCE (S VÝJIMKOU PRÁCI PŘI NÁPOJOVÁNÍ NOVÝCH LAMP A O S TÍM SOUVISEJÍCÍ DOČASNOU ODSTÁVKOU)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed


ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACI, OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA ZABRANOU, O
DOPLŇKOVOU IZOLACI

NEŽIVÝCH ČÁSTI: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRANICEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

		ZMOTIVUJTE:	
Boa Construction s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 4779398, tel.: +420 6037944388 ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		AKCE	
Ybudování parkovacích stání v ulici Štřekovská – S0 05 Praha 8 – Kobylisy		INVESTOR:	
Městská část Praha 8 Zenklova 35/1, 180 00 Praha 8		ZAKČ	
19.-309		STUPEŇ PD	
PACÉ		PACÉ	
ČÁST DOKUMENTACE:		ELEKTROINSTALACE	
NAZEV ČÁSTI:		FÓRMÁT:	
21.10.2019		A2	
ČÍSLO ČÁSTI:		ČÍSLO VÝKRESU:	
D.1.4		D.1.4.g	