



Váš dopis č. j.: sine

Ze dne: 3. 8. 2022

Naše č. j.: HSHMP 49229/2022

Sp. zn.: S-HSHMP 49229/2022

Vyřizuje: MUDr. Ladislav Emberger

Tel.: 281 000 455

E-mail: ladislav.emberger@hygp Praha.cz

V Praze dne: 5. října 2022

Počet listů/příloh: 1/0

Městská část Praha 8

zastoupená

Ing. Jaroslava Vítovcová, MBA

Záhořanská 759

149 00 Praha 4

ID DS: e3wdfy7

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby: „Sportovní hala Jána Mahora, Žernosecká ulice, parc. č. 2364/111, k. ú. Kobylisy“

Na základě žádosti Ing. Jaroslavy Vítovcové, MBA, Záhořanská 759, Praha 4, IČO 08781354 doručené na podatelnu dne 8. 9. 2022, která zastupuje stavebníka Městskou část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8, IČO 00063797 dle plné moci ze dne 20. 7. 2022, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako dotčený správní úřad podle § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předložený návrh dokumentace k územnímu řízení stavby „Sportovní hala Jána Mahora, Žernosecká ulice, parc. č. 2364/111, k. ú. Kobylisy“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace k územnímu řízení stavby „Sportovní hala Jána Mahora, Žernosecká ulice, parc. č. 2364/111, k. ú. Kobylisy“

se s o u h l a s í .

HSHMP upozorňuje, že v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení musí být HSHMP předloženy doklady podložené výpočtem, prokazující, že v chráněných venkovních prostorech bytových jednotek a budovy školy nebudou při provozu stacionárních zdrojů hluku - vzduchotechniky, tepelných čerpadel a jednotek chlazení sportovní haly, dále při provozu navrhovaných parkovacích stání a při stavební činnosti překročeny hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Stavebník v zastoupení předložil projektovou dokumentaci k územnímu řízení výše uvedené stavby, kterou zpracoval AH projekt, Kpt. Stránského 991/10, Praha 9 v 05/2022 pod č. zakázky 22202. HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Projektová dokumentace navrhuje na pozemku č. kat. 2364/11, který je zařazen jako VV (veřejné vybavení), postavit sportovní halu o rozměrech 67,4 x 38,5 metrů (plocha 2563 m²) a výšky 12,83 m. Hala bude napojena na městský vodovodní řad, na splaškovou kanalizaci, elektrickou přípojku, pro vytápění a ohřev TUV jsou navržena tři tepelná čerpadla vzduch-voda 110,3 kW a tři plynové kotle 112,0 kW. Samostatně je řešena dešťová kanalizace. Součástí stavby bude opěrná zeď, přístřešek, altánek, parkovací místa, komunikace a trafostanice. Hala bude třípodlažní, v 1.NP bude herní plocha 1167 m² a herní plocha pro badminton 532,4 m². V tomto podlaží vedle herní plochy bude kustod, ošetřovna s WC, 4 malé šatny se sprchy a WC, 2 velké šatny se sprchy a WC, 2 šatny se sprchou a WC pro rozhodčí, 2 sklady, u badmintonu (kurty) 2 šatny se sprchami a WC, sklad, úklidová komora a klubovna nebo kancelář a u vstupu recepce. Ve 2.NP budou WC pro diváky, sedadla pro diváky, občerstvení se zázemím, úklidová komora, sklad, klubovna a galerie. Ve 3.NP budou dva prostory pro technologie (VZT, vytápění apod.).

Výměna vzduchu je řešena vzduchotechnikou, u sportovní haly 2x 40.000 m³/h, u šaten 6.000 m³/h, u kurtů 2x 20.000 m³/h, zázemí kurtů 3.000 m³/h. VZT bude zajišťovat ohřev vzduchu, popř. chlazení vzduchu. Pro chlazení byl zvolen VRV systém 30 kW + 11 kW. Jednotky VZT a chlazení budou umístěny na střeše haly.

Pobytové prostory (haly) mají navrženo denní osvětlení velkou prosklenou stěnou na severní fasádě a ve východním rohu. Herní plochy a veškeré ostatní prostory mají navrženo umělé osvětlení. Velká hala je pro 30 osob, hala pro badminton je pro 12 osob. Kapacita malé šatny je 15 osob, velké šatny 30 osob, tribuna je pro 300 osob. Je navrženo 61 venkovních parkovacích stání pro osobní vozidla, resp. 50 parkovacích míst pro osobní vozidla a 4 pro autobusy.

V projektové dokumentaci je uvedeno, že okolní stávající budovy jsou v dostatečné vzdálenosti a nedochází k zastínění okolních objektů. Nejbližší je stávající tělocvična školy, učebny jsou vzdáleny cca 400 metrů. Předpokládané provádění stavby od 05/2023 do 07/2024.

Vzhledem k tomu, že posuzovaná předložená dokumentace je v souladu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno souhlasné stanovisko.

HSHMP Vás informuje, že projektovou dokumentaci výše uvedené stavby si můžete vyzvednout pod č. j.: HSHMP 49229/2022 na podatelně HSHMP na adrese Měšická 646/5, Praha 9.

Bc. Radka Štující

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální III.

“podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem”

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **104158_005258** převedením z dokumentu s názvem **49229_2022_Zernosecka_ul._Kobylišy-UR-sportovni_hala.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.10.2022 v 10:19:00. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.10.2022 09:15:28. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 58 4D 5D**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Bc. Radka Štující, Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální, Odbor hygieny obecné a komunální, 2867, Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.10.2022 v 10:19:00. Údaje o časovém razítku: datum a čas **06.10.2022 08:27:14**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 05**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 415**

Česká pošta, s.p. dne 14.10.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JANA VYHLÍDALOVÁ

Otisk úředního razítka:



152643086-52786-221014101845

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.