

Rozvaděč RPO

System napětí:	3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
Jmenovitý proud:	32 A
Zkratové proudy:	Ik'' <10 kA
Ochrana před neb. dotýkovým napětím:	Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.2
Typ provedení	Oceloplechový, přisazený
Krytí:	IP 30
Velikost:	42M
Vývody:	Vrchem
Přívody:	Vrchem
Poznámka:	-
	-
	Přístrojová OEZ, ELKO, EPM

		Datum		09/2017		Investor:		Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8		Stavba:		Základní a mateřská škola Petra Strozioho, Nový úsebnový pavilon		Dokumentace pro provedení stavby		Číslo výkresu:		Strana: 1	
		Výprac:		Viz Zvůlárnek				U Smetanovy 2				Za invalidovnou 3, Praha 8, Karlín		Rozvaděč RPO				Stránka: 3	
Změna		Datum		Jmeno		Formát		AutoCAD LT 2011											
1		2		3		4		5		6		7		8					