Rozvaděč: RS1.1

Systém napětí:	3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-S
Jmenovitý proud:	32A
Zkratové proudy:	Iks<10kA
Ochrana před neb.	Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.2
dot. napětím:	Doplňkovým pospojováním, proudovými chrániči
Typ provedení	"Rámová konstrukce", EI15 DP1 Sm
Krytí:	IP40/20
Rozměry:	š.v.h. 600x1400x200
Vývody:	Horem
Přívod:	Horem
Poznámka:	Přístrojová výzbroj bude OEZ, ELKO, EPM.
	–
	–

			Datum	03/2017
			Vyprac.	Vít Zvolánek
			Schválil	
Změna	Datum	Jméno	Formát	AutoCAD LT 2011

Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
U Synagogy 2
Praha 8, PSČ 180 00

Stavba: Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon
Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín

Dokumentace pro provedení stavby

Číslo výkresu:

Rozvaděč RS1.1

Strana: 1
Stránek: 4