



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 614669/2025
OVZ/2025/0022

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Mgr. Diana Řeháčková/I.656

V Praze dne:
23. 09. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. III.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. III. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2025/0022
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybp2

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praha8.cz

Dotaz č. 1

V listě SO 02.1 – položka číslo 394 – montáž obkladů vnějších je množství 176,88 m² a u dodávky obkladů (p.č.395) je množství 194,568 kusů. Prosíme o úpravu měrné jednotky na m² nebo úpravu počtu kusů.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Položka č. 395: měrná jednotka má být m² (výměra tedy odpovídá).

Dotaz č. 2

U betonu nesedí třídy betonu ve výkazu s výkresy statiky – máme nacenit dle výkazu?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Zadavatel zde odkazuje na výkresy ve statice, v nichž je uvedeno správně, že základové pasy/rošt jsou z C30/37, zatímco desky a stěny z C25/30. Má být tedy dodavatelem oceněno na základě statiky. Zadavatel se odkazuje na záhlaví rozpočtu, kde je uvedeno, že Rozpočet je nedílnou součástí Projektové dokumentace a při jeho ocenění musí dodavatel brát v potaz veškeré specifikace z Projektové dokumentace.

Dotaz č. 3

Mohli byste do zadávací dokumentace doplnit knihu svítidel s obrázky požadovaného designu svítidel a světelný výpočet?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

Knihy svítidel je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Uvedená referenční svítidla prezentují představu o designu a určují minimální technologické požadavky na výrobky a jejich kvalitativní standard. Svítidla budou v rámci realizace vzorkována k odsouhlasení. Světelný výpočet, ze kterého vychází návrh, není k dispozici. Dodavatel zajistí světelný výpočet a prokáže splnění požadavků na osvětlení na základě konkrétních typů dodaných výrobků.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr profese Slaboproud – část Strukturovaná kabeláž jsou položky optické kabeláže.

A) Předpokládáme správně, že optické sváry mají být oceněny v položkách zároveň s optickými pigtaily – viz položky č. 16 a č.22?

B) Ve výkazu výměr nejsou položky pro popis a měření optické kabeláže. Mohli byste doplnit tyto položky do výkazu výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4

A) Ano, položky týkající se Optiky jsou vždy D+M, tedy dodávka a montáž a vše, co je s tímto spojeno.

B) V oddíle Ostatní je z pohledu zadavatele pokryto vše potřebné k ocenění ve spojení s veškerým slaboproudem. Položka 220R169 obsahuje veškerá měření slaboproudu, která nejsou obsažena v jednotlivých kapitolách. Pol 220R167 obsahuje veškeré značení kabelových tras.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr profese Slaboproud –část Strukturovaná kabeláž je položka č. 34 s textem: „D+M Kabel U/FTP CAT6A, 4pár, drát, 24 AWG....5490m“. Mohli byste doplnit do zadávací dokumentace typ pláště kabelu a případně požadovanou třídu reakce na oheň?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5

Typ pláště LSZH, třída reakce na oheň minimálně DCA; veškeré rozvody kabeláže a použitý materiál musí být v souladu s PBR.

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr profese Slaboproud –část Strukturovaná kabeláž jsou položky aktivních prvků-switchů v položkách č. 24 „D+M Switch 24 portu 10/100/1000Mb/s“ a č.25 „ D+M Switch 24 portu PoE+ 10/100/1000Mb/s“. Máme ocenit jakékoliv výrobky splňující základní parametry uvedené v textu položek nebo má zadavatel i jiné požadavky na kompatibilitu se stávajícími prvky v areálu školy?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 6

K položce č. 24 zadavatel uvádí jako referenční výrobek: PN: R8N88A HPE Aruba 6000 24G 4SFP (L3, 24x ports 10/100/1000BASE-T ports, 4x SFP 1GbE ports).

K položce č. 25 uvádí zadavatel jako referenční výrobek: PN: R8N87A HPE Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch (L3, 24x ports 10/100/1000BASE-T ports, 4x SFP 1GbE ports, 370W).

Dotaz č. 7

Ve výkazu výměr profese Slaboproud –část Strukturovaná kabeláž je položka č. 29 s textem: „D+M Přístupový bod (AP) stropní / nástěnný, 802.11a/c, optimalizace vyzařovacího diagramu pro montáž na stěnu nebo na strop, PoE...15ks “. Máme ocenit jakýkoliv výrobek splňující parametry v textu položky nebo má zadavatel požadavek na kompatibilitu se stávajícími prvky v areálu školy?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 7

K položce č. 29 zadavatel uvádí jako referenční výrobek: PN: 9U1-R350-WW02 Unleashed AP R350 - dual-band 802.11ax indoor přístupový bod (bez napájecího adaptéru).

Dotaz č. 8

Ve výkazu výměr profese Slaboproud je položka č. 147 s textem: „D+M Bezkontaktní čtečka - modul do zabudování tabla interkomu „1ks“. V zadávací dokumentaci nejsou bližší informace o požadované podpoře typů karet frekvencích, případně NFC atd. . Předpokládáme, že investor již provozuje stávající systém přístupu ve škole, a proto požadujeme uvést bližší parametry nebo uvést referenční výrobek.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 8

K položce č. 147 zadavatel uvádí jako bližší specifikaci referenční set, který je používán na škole:

SN: 9155023 IP Verso rám na povrch, 3 moduly

SN: 9155101C IP Verso hlavní jednotka s kamerou – nikl

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praha8.cz

SN: 9155035 IP Verso 5 tlačítek
SN: 91550941 IP Verso - RFID 125 kHz čtečka

S pozdravem

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kniha svítidel