



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 629964/2025
OVZ/2025/0022

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 1.621

V Praze dne:
25. 09. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. IV.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. IV. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2025/0022
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praha8.cz

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosíme o zveřejnění výpočtu osvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Zadavatel nebude poskytovat výpočet osvětlení s ohledem na skutečnost, že byly použity konkrétní výrobky pro účely výpočtu a svítidla byla v projektu navržena na základě výpočtu osvětlení. V knize svítidel a na výkresech silnoproudých instalací jsou uvedeny požadavky na technické vlastnosti svítidel zejm. příkon, světelný tok, teplota chromatičnosti atd. Zároveň jsou v TZ uvedeny všeobecné požadavky dle ČSN, které musí být dodrženy např. osvětlenost, rovnoměrnost osvětlení, index podání barev atd. Uvedené požadavky jsou dostačujícím zadáním pro Zhotovitele stavby. Konkrétní výrobky tím nejsou předepsány.

Výpočet osvětlení se vztahuje ke konkrétním (referenčním) výrobkům a slouží pouze jako podklad pro návrh – ověření/stanovení základních vlastností a požadavků. Samotný výpočet není povinnou součástí dokumentace, obsahuje informace typické pro referenční výrobky. Konkrétní výrobky nejsou předepsány, reference nelze uvádět.

Zhotovitel dodá svítidla adekvátní PD. V rámci vzorkování budou zhotovitelem navrženy konkrétní výrobky, které chce při realizaci použít, tyto musí být odsouhlaseny Investorem. Splnění požadavků na osvětlení posoudí Zhotovitel výpočtem nebo měřením, a to s použitím odsouhlasených konkrétních výrobků.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb