



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 671468/2025
OVZ/2025/0022

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 1.621

V Praze dne:
14. 10. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. VII.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. VII. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2025/0022
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praha8.cz

Dotaz č. 1

1) *Nejedná se u následujících položek o duplicitu?*

244	K	76421660R	<i>Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm - K01</i>	<i>m</i>	<i>139,050</i>
248	K	76426660R	<i>Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z poplastovaného plechu tl. 0,5 mm rš 300 mm - K01</i>	<i>m</i>	<i>139,050</i>

245	K	76421661R	<i>Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm (kruhové okno - K02</i>	<i>m</i>	<i>7,000</i>
249	K	76426661R	<i>Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z poplastovaného plechu tl. 0,5 mm rš 300 mm (kruhové okno) - K02</i>	<i>m</i>	<i>7,000</i>

243	K	764214611	<i>Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm</i>	<i>m2</i>	<i>92,700</i>
247	K	76426461R	<i>Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou z poplastovaného plechu tl. 0,5 mm mechanicky kotvené rš přes 800mm - K03</i>	<i>m2</i>	<i>92,700</i>

2) *U oplechování atiky je ve výkazu 92,7 m2 a ve výpisu materiálu je jiná hodnota. Prosíme o kontrolu.*

243	K	764214611	<i>Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm</i>	<i>m2</i>	<i>92,700</i>
-----	---	-----------	--	-----------	---------------

3) *Kotlík jsme nenašli ve výpisu klempířských prvků. Prosíme o dopění.*

252	K	764511661	<i>Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
-----	---	-----------	---	------------	--------------

výpis klempířských výrobků
2,0

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

- 1) Ano, šlo o duplicitu, položky č. 243, 244, 245 byly odstraněny.
- 2) U položky č. 247 byla délka oplechování vynásobena rozvinutou šířkou výrobku.
- 3) Kotlík je popsán u žlabů K04 a K05 – doplněn výkaz výměr u položky č. 252.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr