



TYP PROVEDENÍ: Stávající rozvodnice

PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA
VÝVOD: SHORA/ZDOLA
Rozměry: IP40/20

3NPE 400/230V 50Hz TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3,
ČSN 33 2000-7-701
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI,
OCHRANA ZABRANOU,
OCHRANA POLOHOU,
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNICEM

POZNÁMKA:
ÚPRAVA ČELNÍ MASKY ROZVADĚČE + POPIS NOVÝCH
PRVKŮ A AKTUALIZACE SKUTEČNÉHO SCHÉMA

±0 = 272,0 (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY: 24-017	PARÉ:
DATUM: 13/02/2025	
MĚŘÍTKO: A1	
FORMÁT: 1:75	
GENEALNÍ PROJEKTANT:	ABCD STUDIO projekty a povolení staveb ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Ing. Pavel HROCH	ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Ing. Pavel HROCH	VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Karel KREISA
Ing. Karel KREISA	VYPRACOVAL: Ing. Leoš KALHA
Ing. Leoš KALHA	INVESTOR: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY	
STAVBA: Rekuperační větrání objektu Svidnická 506/1 Svidnická 506/1, 181 00 Praha 8- Troja	
ČÁST DOKUMENTACE: ELEKTROINSTALACE	Č. ČÁSTI: D.1.4.g
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP – BLOK C	Č. VÝKRESU: D.1.4.g.5

- Legenda
- Rozvaděč NN
 - Zásuvka 230V/16A; IP20
 - Vývod dle popisu

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI,
OCHRANA ZABRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA
DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNICEM
— OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM