

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 20.5.2025
Naše č. j.: HSHMP 25608/2025
Sp. zn.: S-HSHMP 25608/2025
Vyřizuje: Bc. Lucie Adamová
Tel.: +420 221 437 950
E-mail: lucie.adamova@hygp Praha.cz
Územní pracoviště: Měšická 646/5, Praha 9
V Praze dne: 21.5.2025
Počet listů/příloh: 3/0

ABCD studio s.r.o.
Paříkova 910/11a
190 00 Praha 9

IČ: 22794107

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci demoličních prací s obsahem azbestu na akci:
objekt Svídnická 506/1, parc.č. 1316, k.ú. Troja**

Na základě žádosti společnosti ABCD Studio, se sídlem Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9, IČ: 22794107, která na základě plné moci ze dne 25.3.2025 zastupuje stavebníka, Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvkovou organizaci, se sídlem U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8, IČ: 00639524, doručené dne 20.5.2025, posoudila Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci demoličních prací s obsahem azbestu na akci: „objekt Svídnická 506/1, parc.č. 1316, k.ú. Troja.“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP

toto závazné stanovisko.

S předloženou dokumentací demoličních prací s obsahem azbestu na akci: „objekt Svídnická 506/1, parc.č. 1316, k.ú. Troja“

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Vzhledem k tomu, že bouraný materiál obsahuje azbest, pro výkon prací, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, musí být dodrženo ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest musí být dodržena minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Dokumentaci vypracoval Ing. Pavel Hroch, ČKAIT 0008523, společnost ABCD Studio, se sídlem Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9, IČ: 22794107, v únoru 2025.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce a snížení energetické náročnosti objektu pro vzdělávání na adrese Svídnická 506/1, parc.č. 1316, v k.ú. Troja. Jedná se o školní komplex v pronájmu První soukromé hotelové školy, spol. s r.o. a Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. Jednotlivá křídla objektu mají 1 – 3 NP, objekt není podsklepen. Obvodový plášť je ze zateplených sendvičových panelů na kovové nosné konstrukci, původní střešní pláště tvoří asfaltové střešní pásy. Azbestové materiály potvrzené odběrem a analýzou vzorků: asfaltové střešní pásy, desky dotěsnění stěn - kastlíky, těsnění v přírubách původního VZT potrubí, plochá těsnění v přírubách tlakových potrubí a brzdové destičky nákladního výtahu pro kuchyň.

Materiály s obsahem azbestu budou odstraněny před zahájením ostatních demoličních prací. Při práci na odstraňování materiálů s obsahem azbestu nebudou na stavbě probíhat žádné jiné činnosti.

Materiály s obsahem azbestu budou odstraněny odborným specializovaným stavebním podnikatelem. Osoby/zaměstnanci provádějící demoliční práce materiálů s obsahem azbestu, budou mít k dispozici náležité osobní ochranné pracovní prostředky a budou řádně proškoleni.

Při demolici budou práce prováděny takovým způsobem, aby se přecházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší; lámání, broušení a řezání je zakázáno a nebude prováděno. Materiály s obsahem azbestu budou demontovány ručně, co nejméně destruktivním způsobem. Materiály obsahující azbest budou před snímáním i po něm ošetřeny enkapsulačním prostředkem k zamezení úniku azbestových vláken do ovzduší. Zabalený a stabilizovaný azbestový odpad bude vynášen či vyvážen z kontrolovaného pásma přes materiálovou propust a dopravován přepravní trasou na vymezené shromaždiště (dočasné úložiště / mezideponie) nebo bude přímo ukládán do speciálního uzavřeného a označeného kontejneru.

Zhotovitel zajistí předání odpadů vzniklých ze stavební činnosti oprávněnému subjektu k uložení na skládku nebezpečného odpadu.

Místo výkonu prací s azbestem bude vymezeno kontrolovaným pásmem (v rámci stavby budou zřízena otevřená i uzavřená kontrolovaná pásma), viditelně označeno a celý prostor staveniště bude zajištěn proti vniknutí neoprávněných osob.

Projektová dokumentace obsahuje informaci o dodržení hlukových limitů daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, při stavební činnosti související s odstraněním shora uvedené stavby. Za dodržení hlukových limitů zodpovídá zhotovitel.

Součástí projektové dokumentace je Inspekční zpráva o zjištění výskytu azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken včetně vzorkování a analýzy rizik č. 520729_46 ze dne 10.1.2018 vč. Protokolu č. 232/17, a dodatku č. 1 a 2 ze dne 23.2.2024, vypracovaná společností SGS Czech Republic, s.r.o., se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, IČ: 48589241 a související studie proveditelnosti, která bude aplikována při demoličních pracích s obsahem azbestu.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů o ochraně veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Uložená podmínka č. 1) se opírá o požadavky stanovené § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka č. 2) byla stanovena na základě § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Lucie Adamová

vedoucí oddělení hygieny práce III

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“