



**HYGIENICKÁ  
STANICE  
HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY**

opis č. j.: sine

Ze dne: -

Naše č. j.: HSHMP 18636/2025

Sp. zn.: S-HSHMP 18636/2025

Vyřizuje: Eva Choutková

Tel.: 221 437 951; 735 726 549

E-mail: eva.choutkova@hygp Praha.cz

Územní pracoviště: Měšická 646/5, Praha 9

V Praze dne: 28. 5. 2025

Počet listů/příloh: 2/0

**ABCD studio s. r. o.**

Paříkova 910/11a

190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO 2279107

ID DS: 6tZdgb6

### **Závazné stanovisko k záměru „Rekuperační větrání objektu Svídnická 5061, Praha 8 - Troja“**

Na základě žádosti společnosti ABCD s. r. o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 22794107 zatupující dle plné moci ze dne 25. 3. 2024 investora (Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace, U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8, IČO 00639524) o vydání stanoviska k záměru (dále jen „žadatel“), doručené dne 10. 4. 2025 a doplněné dne 19. 5. 2025, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k záměru „Rekuperační větrání objektu Svídnická 5061, Praha 8 - Troja“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto

#### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

S projektovou dokumentací k záměru „Rekuperační větrání objektu Svídnická 5061, Praha 8 - Troja“ se

#### **s o u h l a s í.**

**V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:**

1. Před užíváním stavby doložte protokolem z autorizovaného nebo akreditovaného měření vypracovaným v souladu s § 32a zákona č. 258/2000 Sb., že **hlučnost všech instalovaných stacionárních zdrojů hluku v souběhu** splňuje hygienické limity v denní i noční době ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby, ve vnitřních chráněných prostorách pak hygienické limity  $L_{Amax}$  podle způsobu využití v souladu s požadavky § 11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 272/2011 Sb.“).

2. Před užíváním stavby **provedte seřízení a komplexní vyzkoušení navrženého VZT systému** a protokolem z měření doložte, že řešené prostory mají zajištěnou odpovídající výměnu vzduchu dle ustanovení § 19 a Přílohy č. 4 vyhlášky č. 160/2024 Sb. a § 41 Větrání pracovišť a 42 Nucené větrání nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007Sb.“).

#### **Odůvodnění:**

Dne 10. 4. 2025 byla HSHMP předložena a dne 19. 5. 2025 doplněna projektová dokumentace k záměru „Rekuperační větrání objektu Svídnická 5061, Praha 8 - Troja“.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost ABCD s. r. o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 22794107 pod zakázkovým číslem 24-017 v únoru 2025. HSHMP předloženou

dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Jedná se o instalaci rekuperačního větrání učeben stávajícího objektu Královské střední školy a První soukromé hotelové školy ležící v ul. Svídnická 506/1, Praha 8 v k. ú. Troja, parc. č. 1316. za účelem snížení energetické náročnosti objektu a zlepšení tepelné ochrany budovy. Navrženo je osazení interiérových rekuperačních jednotek a související stavební práce – zejména provedení prostupů obvodovou stěnou, osazení zákrytů potrubí a zajištění napájení jednotek v pavilonech A, B, C a D, v ostatních místnostech pavilonů B-E se stávající řešení nemění. Navržené úpravy nebudou mít zásadní vliv na celkové řešení objektu, návaznost na stávající zástavbu a veřejný prostor zůstane zachována.

Do učeben v pavilonech A, B, C a D budou osazeny interiérové decentrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla o výkonu 650 m<sup>3</sup>/hod., respektive 850 m<sup>3</sup>/hod. pro učebny-posluchárny. Počty žáků v jednotlivých prostorách byly stanoveny provozovatelem objektu – učebny max. 30 žáků, učebny-posluchárny max. 40 žáků. Na fasádu v oblasti parapetu budou osazeny sdružené výústky pro přívod a odvod větracího vzduchu. Sání odpadního vzduchu z učebny je situováno z čelní strany jednotky, přívod čerstvého vzduchu do učebny je zajištěn prostřednictvím dýz na horní straně jednotky. Rekuperační jednotka a přívodní a odtahové potrubí budou v interiéru oplášťeny deskami lamino s dekorem dřeva. Vnitřní teploty budou zajištěny v zimním období el. dohřevem doplněným do všech rekuperačních jednotek a v letním období nastavením provozního režimu – noční vychlazování by-passem. Ovládání jednotky bude nastaveno na vypnutí jednotky v letním období v případě vysokých venkovních teplot. Větrání učeben tak bude zajištěno přirozeně okny. Vnitřní teploty v učebnách budou sledovány – zejména v letním období. Na základě výsledků bude vyhodnoceno případné doplnění chladicích jednotek.

Plánované stavební úpravy se budou převážně odehrávat v interiéru; v exteriéru dojde pouze k osazení kombinovaných fasádních výústek. **Dokumentace bouracích prací (včetně bouracích prací s obsahem azbestu) nejsou předmětem této žádosti a budou řešeny v rámci samostatného řízení.** Investor se zavazuje, že při výstavbě budou respektovány požadavky platné legislativy na hluk z výstavby a prašnost. Stavební a montážní práce budou prováděny při 5 denním pracovním týdnu v době od 07:00 do 21:00 hod. v pracovní dny a v době od 7:00 do 21:00 mimo pracovní dny (s polední pracovní přestávkou v délce 1 hod.). Pro dodržení hygienických limitů hluku budou v případě potřeby přijata organizační opatření (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení, vyžadování informací o hlučnosti stavebních strojů apod.).

Za dodržování hygienických limitů daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, při stavební činnosti související s realizací shora uvedené stavby, ručí zhotovitel stavby.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovených podmínek.

Uložená podmínka č. 1 byla stanovena pro zajištění ochrany obyvatel před hlukem a vyplývá z požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a ustanovení § 11 a 12 NV č. 272/2011Sb. a směřuje k ověření dodržení hygienických limitů hluku pro chráněný vnitřní prostor a pro chráněný venkovní prostor.

Podmínka č. 2 byla stanovena dle požadavků § 19 a Přílohy č. 4 vyhlášky č. 160/2024 Sb. a § 41 Větrání pracovišť a § 42 Nucené větrání NV č. 361/2007 Sb. a směřuje k ověření navržených parametrů.

**Bc. Vladimíra Jansová**

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých II.

*„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“*