



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 803829/2025
OVZ/2025/0038

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 1.621

V Praze dne:
16. 12. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. IV.

Vážení,

zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. IV. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Objekt Svídnická – snížení energetické náročnosti objektu“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2025/0038
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Dotaz č. 1

V objektu SO 01 stavební úpravy jsou níže uvedené položky, žádáme prosím o jejich bližší specifikaci a popisu pro správné ocenění.

74	K	x6521	Nutné vyspravení stávajících exteriérových betonových schodišť a ramp	soubor	1,00
77	K	x4522	D+M výstražných a bezpečnostních značek a tabulek všech technických zařízení v objektu	soubor	1,00

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praha8.cz

92	K	x4652	Zajištění přístupu do budovy pod lešením	kus	22,00
109	K	x7865	Odstranění předzahrádky restaurace	soubor	1,00

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Příloha č. 9 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je doplněna o specifikaci v následujícím znění:

x6521 – Poznámka k položce: Lokální reprofilace betonových povrchů venkovních schodišť a ramp, jednotlivě plochy do 0,25m². Předpokládaný rozsah 30 ks.

x4522 – Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah 50 ks značek nebo tabulek.

x4652 – Poznámka k položce: Zabezpečení vstupu do objektu záchytnou stříškou pro ochranu vstupujících osob a proti pádu předmětů.

x7865 – Poznámka k položce: Odstranění ocelového roštu letní zahrádky v rozsahu dle projektové dokumentace – předpoklad 57 m². Viz C.4 Zastavovací situace.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Přílohy:

- 1) Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 16. 12. 2025)