
LEGENDA POTRUBÍ:
STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
NOVÝ DOMOVNÍ PLYNOVOD
NOVÝ PLYNOVOD PRO KOTELNU
NOVÉ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ KOTELNY
NTL PLYNOVOD VEDENÝ V ZEMI
ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ VEDENO VOLNĚ PO FASÁDĚ
POTRUBÍ BERLOVITĚ UKONČIT A UZEMNIT
min. 1,0m NAD STŘECHOU TECHNICKÉHO DVORKU
a 1,0m OD OKEN
ODFUK
STŘECHA
POD STROPEM
DN50
2x PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
VÝKON 2x 49kW
Qmax = 2x 5,3m3/h
napojovací tlak – 2,0 kPa
K
K.K.–DN25
K.K.–DN20
K.K.–DN25
KOUŘ=115
KK=315
PŘEDZÁSOBENÍ–DN125
2,590
2.NP
CHR.
−1,110
1.NP
P1 DN50
P2 DN25
PROPOJIT SE STÁV. ROZVODEM PRO BYT ŠKOLNÍKA
NAPOJIT NA STÁV. ROZVOD PRO BYT ŠKOLNÍKA
DN25
DN40
DN65
VEDENO PO KONSTRUKCI NAD PODLAHOU
NAPOJIT ZA STÁVAJÍCÍM REGULÁTOREM STL–NTL
AL2 – 6U/AB
Qmax = 80,0 m3/h
REGULÁTOR REPASOVAT, PŘÍPADNĚ VYMĚNIT
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ STL PŘÍVOD
DN80
KRYCÍ BOX
STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR "C4"
ROZTEČ 100
pro ŠD–domeček – zrušit, vrátit PP a.s.
na jeho místo osadit nový podružný
PLYNOMĚR "C10" – pro KOTELNU
ROZTEČ 280mm
2x KK–DN40
NA VĚTVI PRO KUCHYŇ OSADIT K.K–DN50
a HAVARIJNÍ VENTIL PEVEKO EVPE 1050.02/L
BEZ PROUDU UZAVŘEN
PŘÍKON 65W/230 V
stávající rozvod pro školníka
STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR "C65"
pro stávající kotelnu – zachovat
PROPOJIT SE STÁV. ROZVODY
STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR "C6"
ROZTEČ 250
Ubytovna – zachovat
STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR "C4"
ROZTEČ 100
Ohřev TV – zachovat
STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR "C6"
ROZTEČ 280
pro MŠ kuchyň – zrušit, vrátit PP a.s.
na jeho místo osadit nový fakturační
PLYNOMĚR "C25" – pro KOTELNU a KUCHYŇ
ROZTEČ 335mm
2x KK–DN50
STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR "C10"
ROZTEČ 280
pro školníka – zachovat
TRUBKY VEDENÉ V PODLAZE BUDOU V PROVEDENÍ S IZOLACÍ PROTI
EL. PRORAZU 25 kV, KANÁLEK BUDE ZALIT PO CELÉM OBVODU 20 mm
VRSTVOU HMOTY ZABRAŇUJÍCÍ KOROZI. KANÁLEK JE ZAKRYT SNÍMATELNÝM KRYTEM
NEBO VIZUÁLNĚ ODLIŠNÝM DLAŽDICEMI (LEPENÝMI NEBO OSAZENÝMI DO BET. POTĚRU
PODLAHY). TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ JE VĚTŠÍ NEŽ 1,5 mm.
ČÁST PLYNOVODU VEDENÁ V KANÁLKU MUSÍ BÝT DO VÝŠKY MIN. 30 mm NAD
OKOLNÍ PODLAHY ULOŽENA DO OCHRANNÉ TRUBKY ODOLNÉ PROTI KOROZI, UTĚSNĚNÉ
PROTI VNIKÁNÍ VODY A ZAPUŠTĚNÉ SVÝM SPODNÍM OKRAJEM V KANÁLKU VE VRSTVĚ ZABRAŇUJÍCÍ KOROZI.
V KANÁLKU V PODLAZE
41
p.plynek 19,5 kW
2,0 m3/h
RKK–DN20
napojovací tlak – 2,0 kPa
44
p.kotel 24 kW
2,7 m3/h
RKK–DN20
napojovací tlak – 2,0 kPa
44
p.kotel 24 kW
2,7 m3/h
RKK–DN20
napojovací tlak – 2,0 kPa
48
p.kotel 30 kW
3,1 m3/h
RKK–DN15
napojovací tlak – 2,0 kPa
±0,000 = 188,23
PŘESTAVBA PŘÍZEMNÍCH ŠKOLNÍ JÍDELNY
KUCHYNĚ ZŠ LÍTKOVO NÁM. 6 / 465, PRAHA 9
Stavebník
Severní středisko pro správu veřejného majetku MČ Praha 8, p.o.
Gen.projektant
Architektonický ateliér Aleš, s.r.o.
Dvorští 65, Praha 4
Ing. arch. Jan Oppelt
Ing. arch. Lukáš Veršek
Část
D.1.4.4 Plynovod
Projektant
Ing. Petr Štěpánek
Výkres
SCHÉMA ROZVODŮ PLYNU
Č. výkresu
D.1.4.4.04
Měřítko
1:50
Datum
12/2017
Stupeň
DPS