

Váš dopis ze dne: 2017-11-14
Naše značka: 2207/006/11/17
Vyřizuje/linka: Petr/272 184 212
E-mail: vyjadreni@kolektory.cz

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Eva Benešová
Muchova 223/9
160 00 PRAHA 6 – Dejvice

Datum: 2017-11-07

11 -12- 2017

Vyřádění k žádosti o existenci sítí pro předprojektovou přípravu na akci: „Střížkov_dopravní stavba“, Praha 8

Po prostudování předložené situace výše uvedené akce konstatujeme, že se v uvedené lokalitě úseku č.4 nachází kolektorová stavba:

název: **Ďáblice - 1. stavba**
vlastník: Hlavní město Praha
správce: Kolektory Praha, a.s. (KP,a.s.)
zájmové území: parc.č.: 2363/1; 2401/26; 2637/2, ulice: Střelnická, Třebenická, k.ú.: Kobylisy, Praha 8
(dále jen „kolektorová stavba“ nebo „kolektor“)

Krytí kolektorové stavby v dané lokalitě je cca 1,5m pod upraveným terénem. Šachty Š1, K1 a Š2 vystupují těsně pod povrch s krytím cca 0,2m. V kolektoru jsou vedeny inženýrské sítě.

Součástí kolektorových staveb jsou i nadzemní prvky (VZT objekty, rozvaděče, vstupy, poklapy apod.) a další zařízení (komunikační kabely, odvodnění kolektorové stavby, drenáže apod.).

V příloze Vám zasíláme zákres zmiňovaného kolektoru, který je pouze orientační.

Podmínky k realizaci prací v ochranném pásmu 3m od vnější hrany kolektorové stavby:

- Prováděním stavby ani její konečnou podobou nesmějí být dotčena ani omezena práva KP, a.s., stejně tak možnosti řádného provozování kolektorové stavby, zejména pak:
 - funkčnost, volný, bezpečný a trvalý přístup ke všem kolektorovým prvkům a nadzemním objektům, pro únikové výstupy neomezený přístup,
- V okolí nadzemních prvků kolektorové stavby neměnit niveletu povrchů bez odsouhlasení KP, a.s. (musí být dodrženo výškové osazení nadzemních prvků vůči terénu a spádování terénu musí být směrem od těchto prvků).
- Při provádění stavební činnosti učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození nebo ovlivnění bezpečnosti a spolehlivosti provozu kolektorové stavby, zejména pak:
 - vytýčit těleso kolektoru na povrchu, po dobu provádění prací vyznačit (páskou, barvou apod.)
 - nepojíždět po nadzemních částech kolektoru stavební technikou,
 - zákaz manipulace s jednotlivými prvky uvnitř/vně kolektoru,
 - zákaz odkládání vykopané zeminy a jakéhokoli materiálu nad těleso kolektoru a do blízkosti jeho nadzemních objektů,
 - veškeré výkopové práce provádět strojně nebo ručně za vyloučení pneumatických náradí a strojů, práce do vzdálenosti 1,0 m od hrany tělesa kolektoru a začištění tělesa kolektoru provádět pouze ručně, v případě obnažení ochranné vrstvy tělesa kolektoru požadujeme vyzvat zástupce KP, a.s. k projednání dalšího postupu,
 - po ukončení výkopových prací, popř. po realizaci prostupů a obnově vnější izolace kolektoru – před zásypem – vyzvat zástupce KP, a.s. ke kontrole prací, o jejímž výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku,
 - poškození kolektorové stavby nebo její izolace hlásit zástupci KP, a.s., postup nápravného řešení bude zástupcem KP, a.s. předem odsouhlasen, zapsán do stavebního deníku a následně realizován na náklady investora (dodavatele),
 - hutnění zásypů je zakázáno provádět vibrační technologií.

Zástupci KP, a.s.:

Dispečink střediska Černý Most II, tel.: 281 914 487, Arnošta Valenty 1003, Praha 9

Petr Váňa, mistr střediska Černý Most II, tel.: 603 229 145, email: vanap@kolektory.cz


Tomáš Klimpera, technik střediska Černý Most II, tel.: 605 232 550, email: klimperat@kolektory.cz

V návaznosti na normové hodnoty stavebních předpisů jsou stavebníci – investoři v předkládaných stavebních záměrech, které se přímo dotýkají kolektorů a sdružených tras vedení inženýrských sítí na území hl. m. Prahy povinni, v jednotlivých stupních dokumentace a následné realizace vedle právních předpisů, splňovat ustanovení ČSN P 73 7505:2017, v provozní části „Provozní řád“ popř. další vydávané technickoprovozní dokumenty, jejichž obsah je závazný.

Požadujeme předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci.

Vyjádření pozbývá platnosti k datu 07.11.2019, nebo změnou rozsahu zájmového území, nebo změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

S pozdravem



Ing. Petra Bednářová
technická ředitelka

Kolektory Praha, a.s.

Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9

IČO: 26714124, DIČ: CZ26714124

701

Příloha: kolektorová stavba „Dáblice – 1.stavba“

Kolektory Praha, a.s.

Rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č.ú.: 246929231/0300

IČO: 26714124

DIČ: CZ 26714124

