



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

V.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
IČO	00639524
Adresa sídla	U synagogy 236/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Stanislav Hladiš, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Projekt č. 1	„REKUPERACE ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY - REALIZACE SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ODPADNÍHO TEPLA“
Registrační číslo projektu č. 1	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006377
Projekt č. 2	„ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY - PRAHA 8 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU“
Registrační číslo projektu č. 2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004227
Název zakázky	ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4 – Zateplení objektu a rekuperace
Druh zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html
Datum zahájení řízení	22.10.2018
Evidenční číslo ve VVZ	Z2018-036634

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Jan Toman, advokát
Sídlo	Pařížská 1076/7, 110 00 Praha 1
Telefon	+420 721 846 800
E-mail	jan.toman@akjato.cz
ID Datové schránky	vs6f4my

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel tímto informuje o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.



Zadavateli byla ve výše uvedené zakázce doručena dne 19.11.2018 **pátá** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace V.:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je požadována probarvená silikátová fasádní omítka (dle výkresu č.12) v barevném odstínu CA7E dle vzorníku WEBER. Odstíny červené barvy se v silikátové omítce nevyrábí (konzultováno u více výrobců). Žádáme o upřesnění omítky nebo barevného odstínu.

Odpověď č. 1

Zadavatel sděluje, že po prověření se zástupci firmy WEBER shledal, že tvrzení tazatele se nezakládá na pravdě. Zadavatel upřesňuje název omítky weber.pas extaClean active – modifikovaná silikátová omítka s fotokatalickým efektem. Doporučená zrnitost 1,5 s komponentem receptura reflex (zvýší odrazivost, nemění barevný odstín). Barva červená CE4A - HBW 12,4; barva šedá MO8D – 50,0 – změna označení je provedena dle vzorníku WEBER COLORLINE 2018.

Dotaz č. 2

Při prohlídce místa plnění jsem v odborné učebně č. 3.14 viděl, že učebna je poschodová. Je zohledněno umístění VZT jednotky vzhledem ke konstrukci stupňů? Žádáme o upřesnění.

Odpověď č. 2

Zadavatel sděluje, že návrh umístění VZT jednotky zohledňuje stávající konstrukci stupňů. Případné úpravy stupňů budou provedeny školou v koordinaci s požadavky stavby a konkrétní zvolené technologie v rámci plánované opravy těchto stupňů.

Dotaz č. 3

Dle ZZVZ a prováděcí vyhlášky č.260/2016 §5 musí být nabídky v elektronickém nástroji chráněny šifrováním. Žádáme o zaslání nebo uveřejnění certifikátu veřejného klíče.

Odpověď č. 3

Zadavatel sděluje, že Systém E-ZAK je certifikovaným nástrojem na veřejné zakázky. Při odeslání nabídek je šifrování soukromým a veřejným klíčem v systému E-ZAK nastaveno automaticky. Žádný klíč se tedy nezasílá.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel oznamuje, že lhůta k podání nabídek ve výše uvedené zakázce se **nemění** a zůstává stanovena do **7.12.2018 do 11:00**.

V Praze dne 22.11.2018

.....
Mgr. Jan Toman, advokát
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností