


LEGNDA ZNAČENÍ

název

HL 1



Složár veřejného osvětlení (výška 5000 mm)  
světlo 50W 230V, 50Hz SAFIR 1/50W/82/  
SON-T Plus (1400 LM)  
včetně zdroje světla

grafické označení

769/910	Tranice KN
	Tranice řešného území
Graticae znázomnění	LEGENDA ZNAČENÍ

Detail přehledu svědčila		DSP / Dokumentace pro stavební	
ČÁST DOKUMENTACE		INVESTOR	
10.02. Veřejné osvětlení		Městská část Praha 8	
DSP		Ženklouva 1/35, 180 00, Praha 8	
/ REVIZE		00	
DĚLO VYKRESU		02	
FORMÁT		DATUM	
2xA4		02 / 2016	
Le Nut Group s.r.o., IČ 45800162,		GEOMETRIČNÍ PROJEKTANT	
Symfonická 1496/9,			
15800 Praha 5-Stodolky			
Ing. Jan Čiha, info@lenut.cz, 724 009 638			

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ:



DETAIL UKOTVENÍ SVĚTLA:

STŮŽAR SVĚTLA

STŮŽAR ŠROUB

ZEMNÍČÍ ŠROUB

BETONOVÁ PATICE 0,4x0,4m

NOVODUROVÁ TRUBKA průměr 25cm

ZEMNÍČÍ DRÁT FEZNIO

PŘÍPOJIT NA ZEMNÍČÍ

PÁSEK FEZN 30x4

OTVOR V NOVODUROVĚ

TRUBČE průměr 60mm

PRO PROTAŽENÍ KABELŮ

TRUBKU I STŮŽAR

ZATEMOVAT PÍSKEM

0,9

0,8

0,1

25cm

Site: 3+PNE, ~50Hz, 400/230V/TN-C

OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

## HLAVNÍ POSOJENÍ

Prostředí: dle ČSN 33-2000-5-51 a norem navazujících

Pri kladení rozvodu elektro / slabo je nutné dodržet minimální vzdálenosti

při souběhu a krizi sítí podle příslušných ČSN.

UPPOZORNĚNÍ:

PŘI VÝKOPÝCH PRÁCECH JE BEZPOMÍNEČNĚ NUTNÉ  
DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN PRO SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH

VEDENÍ, ZVLÁŠTĚ ČSN 73 6005.

POKUD DOJDE KE KRÍZÍ SE STÁVAJÍCIMI SÍTĚMI, JE NÚTNO

TYTO SITE PRED ZAHAJENIM VYKOPOVÝCH PRÁCI ZAMERITI!

ZEMNENI SVITIDEL BUDE PROVEDENO ZEMNICIM PASKEM Fezn

30x4. UZEMNENI BUDE PROPOJENO S UZEMNENIM KLADENYM DO

VRKOPU V RAMCI POKLADKY KABELU. ZE SIAVAJICHO SMENILA

C: 800093 BODE NAPAJENNA A OVLADANNA NOVA VELEV

OSVETLENÍ JE ZAKONČENA 11 SVETIDLA Ž 15 KABEL AŽ BLÍDE

OSVETLENÍ JE ZAKONČENÁ O SVIHLDA C. 19: KABELAZ BODL  
VEDENÁ V ZEMĽ V CELÉ DÉLCE TRASY. STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ

TRASA JE PROVĚDENA V ZEMI ULOŽENÝM KABELÉM 1-CYKLY

4Jx25. TĚLO SVÍTIDLA 8000093 BUDE ZŘEJMĚ TŘEBA DOZBROJIT

ROZBOČOVACÍ SVORKOVNÍCI, PODLE TYPU SVÍTIDLA JE MOŽNÉ, ŽE

NOVA VETEV:

NOVÁ SVÍTIDLA JSOU OZNAČENA 1-15.

NOVÁ SVÍTIDLA 50W - 15 ks

DĚLKA NOVÉ VĚTVE OD MÍSTA NÁPOJENÍ - CELKEM 315,0 m

NOVÝ KABEL CYKY 4JX16

NOVÝ KABEL BUDE ULOŽEN V CHRÁNIČE  
NOVÁ KABELOVÁ TRASA PRO OSVĚTLENÍ  
K NOVÉMU SVĚTLIDLU Č. 1

STĚNA/SLÍČ KABEL BUDE PŘESUNUT A NOVĚ  
ULOŽEN DO CHRÁNIČKY OD HRANICE ZÁJMĚOVÉHO  
ÚZEMÍ KE SVĚTLIDLU Č. 8.00093

NOVÝ KABEL BUDE ULOŽEN V CHRÁNIČE  
NOVÁ KABELOVÁ TRASA PRO OSVĚTLENÍ  
KOMUNIKACE KE SVĚTLIDLU Č. 8.00093

KABELOVE TRASY:

NOVÝ KABEL BUDE ULOŽEN V CHRÁNICČE  
NOVÁ KABELOVÁ TRASA PRO OSVĚTLENÍ  
KOMUNIKACE KE SVĚTIDLU č. 800093