



ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

Z DŮVODU NAVRHOVANÝCH ZMĚN TERÉNU BUDE PROVEDENO PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU VO V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ.

KABELOVÁ TRASA (2) OD SVÍTIDLA č. 800091 (viz obr. A) BUDE PROVEDENA TAKTO:
STÁVAJÍCÍ KABEL BUDE ODKRYT, VÝKOP BUDE PROHLOUBEN A KABEL BUDE ULOŽEN ZPĚT. KABEL BUDE ULOŽEN DO HLOUBKY cca 80 cm POD ÚROVNÍ NOVÉHO TERÉNU. KABEL BUDE NOVĚ ULOŽEN V CHRÁNIČCE.
KABELOVÁ TRASA (3) OD SVÍTIDLA č. 800093 (viz obr. A, B) BUDE PROVEDENA TAKTO:
STÁVAJÍCÍ KABEL BUDE PO CELÉ DÉLCE KE SVÍTIDLU č. 800095 ODKRYT A BUDE U SVÍTIDLA č. 800093 ODPOJEN.
VÝKOP PRO NOVÉ ULOŽENÍ KABELU BUDE PROVEDEN TAK, ABY BYL KABEL ULOŽEN V HLOUBCE cca 80 cm POD ÚROVNÍ NOVÉHO TERÉNU. BUDE DLE OBR. B POSUNUT OHYB KABELU (bod X) U SVÍTIDLA č. 800095 POSUNUT SMĚREM KE SVÍTIDLU č. 800093.
I TAK KABEL NEMUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ DLOUHÝ. JE POČÍTÁNO S VÝMĚNOU KABELU OD SVÍTIDLA č. 800093 KE SVÍTIDLU č. 800095.
KABEL BUDE ULOŽEN V CHRÁNIČCE.

KABELOVÉ TRASY:

▶ 1 ◀ NOVÝ KABEL BUDE ULOŽEN V CHRÁNIČCE
NOVÁ KABELOVÁ TRASA PRO OSVĚTLENÍ PARKU
K NOVÉMU SVÍTIDLU č. 1

▶ 2 ◀ STÁVAJÍCÍ KABEL BUDE PŘESUNUT A NOVĚ
ULOŽEN DO CHRÁNIČKY OD HRANICE ZÁJMOVÉHO
ÚZEMÍ KE SVÍTIDLU č. 800093

▶ 3 ◀ NOVÝ KABEL BUDE ULOŽEN V CHRÁNIČCE
NOVÁ KABELOVÁ TRASA PRO OSVĚTLENÍ
KOMUNIKACE KE SVÍTIDLU č. 800093

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

SÍŤ: 3+PNE, ~50Hz, 400/230V/TN-C
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
HLAVNÍ POSPOJENÍ
Prostředí: dle ČSN 33-2000-5-51 a norem navazujících

Při kladení rozvodů elektro / slabo je nutné dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení sítí podle příslušných ČSN.

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA POUZE
PRO ÚČELY VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. DOKUMENTACI NELZE
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POUŽÍT PRO PROVEDENÍ STAVBY!!!

KS I.

Mozaiková dlažba /řádková vazba/

- dlažební kostka, žula, 60x60x40mm 40mm
- lože pod dlažbu, štěrkodrť, fr.2-4mm 40mm
- drcené kamenivo, fr. 8-32mm 120mm 100 Mpa
- štěrkodrť zhutněná, fr. 0-32mm 100mm 60 Mpa
- zhutněný rostlý terén ČSN 73 61 33 30 Mpa

300mm

KS II.

Mlatový povrch

- lomová výsivka s obsahem jílovitých částic 20mm
- mechanicky zpevněné kamenivo 180mm 100 Mpa
- štěrkodrť 0-32 100mm 60 Mpa
- separační geotextílie 300g/m2
- zhutnělý rostlý terén ČSN 73 61 33 30 Mpa

300mm

DETAIL "A"

OBRUBA DVĚ ŘADY ŽULOVÁ KOSTKA 10x10cm
BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25

DETAIL "B"

OBRUBA JEDNA ŘADA ŽULOVÁ KOSTKA 10x10cm
BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Vladimír Plša

AUTOR NÁVRHU
Ing. Vladimír Plša, Ing. Josef Štech
VYPRACOVAL
.....

PSÍ LOUKA S AGILITY PRVKY v ul. SOKOLOVSKÁ

OBSAH VÝKRESU
Vzorové příčné řezy II
ČÍSLO PARÉ

ČÁST DOKUMENTACE
IO.02 Veřejné osvětlení

STUPEŇ PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU	/ REVIZE
DSP	04	00

MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
1:500	2xA4	02 / 2016

Le Nut Group s.r.o., IČ 45800162,
Symfonická 1496/9,
15800 Praha 5-Stodůlky
Ing. Jan Cíha, info@lenut.cz, 724 009 638

STUPEŇ PROJEKTU
Dokumentace pro stavební povolení

INVESTOR
Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, 180 00, Praha 8

V zastoupení. Ing. Anna Kroutil, radní

GENERÁLNÍ PROJEKTANT