

PSI LOUKA S AGILITY PRVKY v ul. SOKOLOVSKÁ

TATO PROJEKOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA POUZE



NOVÁ SVĚTLIDLA JSOU OZNAČENA 1-15.

ROZBOČOVACÍ SVORKOVNÍCI, PODLE TYPU SVÍTLIDLA JE MOŽNÉ, ŽE BUDE NUTNO VYMĚNIT CELOU PATICI SVÍTLIDLA.

UPŮZORNĚNÍ:

Prostředí: dle ČSN 33-2000-5-31 a normativ navazujících

SIT: 3+PNE, ~50Hz, 400/230V/TN-C
 OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

